



SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Quadro Elettrico Sala di Monitoraggio e Sala CED
	Gruppo di continuità UPS
	Apparecchio luminoso 600x600 mm di potenza assorbita 4x18 W, flusso luminoso 5400 lm - IP20. Montaggio a sospensione o a plafone
	Apparecchiatura di emergenza 22 W autonomia di 3 h - IP65
	Armadio RACK 800x800 mm per impianto di Videosorveglianza Urbana
	Controllo accessi Sala di Monitoraggio/Sala CED
	Punto di alimentazione unità interna di condizionamento
	Punto singola presa bipasso 10/16 A + singola presa bipasso 2P+T di tipo UNEL
	Punto singola presa RJ45



**ZonASicura Videosorveglianza e Monitoraggio Ambientale. Agglomerati Industriali ASI della Provincia di Bari.**

Programma Operativo Nazionale (PON) "Legalità" 2014-2020

Asse 2 "Rafforzare le condizioni di legalità delle aree strategiche per lo sviluppo economico" == Linea di Azione 2.1.1 "Interventi integrati finalizzati all'incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo".

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

Il Progettista	Responsabile del Procedimento
RTP (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) : <b>Ing. Giuseppe Perillo</b> (Mandatario) <b>Ing. Pasquale Del Sorbo</b> (Mandante) <b>Ing. Giampietro Massarelli</b> (Mandante - Giovane Professionista)	<b>Ing. Giuseppe A. Latrofa</b>

Elaborato /Tavola	Descrizione	Rev.	Data
<b>C.023</b>	<b>Planimetria Sala Monitoraggio (Molfetta)</b>	<b>1</b>	<b>12/12/2019</b>
		<b>2</b>	<b>16/01/2020</b>
		<b>3</b>	<b>27/01/2020</b>

Il progettista si riserva la proprietà del documento vietandone la riproduzione e la divulgazione senza autorizzazione ai sensi delle vigenti leggi.